



ג' בניסן, התשע"ט

08/04/2019

427949819

אביזרים למניעת זרימה חוזרת
שאושרו ע"י המנהל - אפריל 2019

א. מונעי זרימה חוזרת בעלי אזור לחץ מופחת (מז"ח אל"מ)

שם היצרן	שם יבואן/יצרן ופרטיו	דגם המז"ח אל"מ	קוטר נומינלי (באינץ')	לחץ עבודה נומינלי
CONBRACO / APOLLO	ש.א.ח.פ. הנדסה דרך חיפה 16 קרית אתא 04-8811900 irit@sacf.co.il	20-40 8, 4	2, 3/4	11.9 בר (PSI 175)
		20-40 0,7,5,3	3, 1 1/2, 1, 1/2	9 בר (PSI 131)
		20-40 A,C,E,G	10, 8, 6, 4	11.9 בר (PSI 175)
		T1I 40205	1, 3/4	11.9 בר (PSI 175)
		RP4A	2, 3/4	11.9 בר (PSI 175)
		RPLF4AI	10, 8, 6, 4, 3	11.9 בר (PSI 175)
BEECO	ש.א.ח.פ. הנדסה	FRP LF	4, 3	11.9 בר (PSI 175)
WATTS	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ, ת.ד. 208 ניר צבי 08-9259999 haimr@mendelson.co.il 050-5632777 estherz@mendelson.co.il 054-5410770	009	2, 1 1/2, 1, 3/4, 1/2	11.9 בר (PSI 175)
		009	3	10 בר (PSI 145)
		909	10, 8, 6, 4	11.9 בר (PSI 175)
		994	6, 4	11.9 בר (PSI 175)
		957	10, 8, 6, 4, 3	11.9 בר (PSI 175)
WILKINS	ש.א.ל. ציוד טכני בע"מ האומן 25 אשדוד 03-5566363 sal@saltech.co.il ש.א.ח.פ. הנדסה	375 RP	2, 1 1/2, 1, 3/4, 1/2	11.9 בר (PSI 175)
		375A/375	10, 8, 6, 4, 3	
		975	10, 8, 6, 4, 3	
		975XL	2, 1 1/2, 1, 3/4	
א.ר.י. כפר חרוב	א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים בע"מ, קיבוץ כפר חרוב, אמיר גוזלן gozlan@ari.co.il טל': 04-6761879 נייד: 054-2566748	RP -500 מפלסטיק	2, 1 1/2, 1, 3/4	10 בר (PSI 145)
		RP -500 STST (מפלב"מ)	4, 3	16 בר (PSI 232)
FLOMATIC	הופסק הייבוא והייצור	RPZE	1, 3/4	11.9 בר (PSI 175)
FLOMATIC (חלקי חילוף)	"רוזנברג איכות חיים" הגליל 36 אור יהודה 60202 054-7889950 giluckly@smile.net.il	RPZE	1, 3/4	11.9 בר (PSI 175)
BRANDONI		ECO3T	3/4	10 בר (PSI 145)
FEBCO (חלקי חילוף)		860	6, 4, 3, 3/4	11.9 בר (PSI 175)

*כיתוב באפור- הופסק הייצור/הייבוא של אביזרים אלו, אך עדיין קיימים אביזרים המותקנים בשטח



ב. שוברי ואקום טעוני קפיץ (שוט"ק)

שם היצרן	שם יבואן/יצרן ופרטיו	דגם שובר הוואקום	קוטר נומינלי (באינץ')	לחץ עבודה נומינלי
CONBRACO / APOLLO	ש.א.ח.פ הנדסה	סידרה 4052001	$2, 1\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}$	10.3 בר (PSI 150)
WATTS	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	סידרה 800M4	$2, 1\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}$	10.3 בר (PSI 150)
WILKINS	ש.א.ל. ציוד טכני בע"מ	720 A	$2, 1\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}$	10.3 בר (PSI 150)
DEMA	שדית הנדסת מיכון בע"מ	16-30	$\frac{3}{4}$	2 בר (PSI 29)

ג. שסתום חד כיווני כפול (חכ"כ)

שם יצרן	שם יבואן	דגם החכ"כ	קוטר נומינלי (באינץ')	לחץ עבודה נומינלי
WILKINS	ש.א.ל. ציוד טכני בע"מ ש.א.ח.פ הנדסה	350A/350	6, 4, 3	11.9 בר (PSI 175)
		350DC	$\frac{3}{4}$	
		950XL	2	
FEBCO	"רוזנברג איכות חיים"	850	3	11.9 בר (PSI 175)
		DC850	4	
CONBRACO / APOLLO	ש.א.ח.פ הנדסה	סדרה 4S-10 0,A,C	6, 4, 3	11.9 בר (PSI 175)
		DC4SG	6, 4, 3	
WATTS	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	774	6, 4, 3	11.9 בר (PSI 175)
		709	6, 4, 3	
		757	10, 8, 6, 4, 3	
א.ר.י. כפר חרוב	א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים בע"מ	DCV-500	$2, 1\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{4}$	10.3 בר (PSI 150)



ד. מתקנים להזנת דטרגנטים

שם הדגם	שימוש	שם יבואן	שם יצרן
DQFM	הזנת דטרגנטים כניסה בודדת	דיברסי ישראל בע"מ 052-3611517 מלי גמזו Mali.gamzo@diversey.com	DIVERSEY
QFM HF (JDE QFM 1200633)			
QFM LF (JDE QFM 1200656)			
JD 101			
I.S.CODE NO: 66263			
JDILUTION K2000			
JDE QFM 1204131			
ACCUDOSE	הזנת דטרגנטים כניסה בודדת	דיברסי ישראל בע"מ	Hydronova
Penguin Pro H/F	מינון חומר אחד	קליר כימיקלים בע"מ Liz@klir.co.il www.klir.co.il	Hydronova
Penguin 4U 3L+1H	בורר למינון ארבעה חומרים		
DILUTION AT HAND (16-30)	מינון חומר אחד	שדית הנדסת מיכון בע"מ, א.ת. סלעית אלרון גולדנברג 054-2404483 info@sadit.com	DEMA
	בורר למינון ארבעה חומרים		
AG164	מינון חומר אחד		
	בורר למינון ארבעה חומרים		
ECOMIX	מינון חומר אחד	כימארט אריאל בע"מ info@chemiart.com	BRIGHTWELL
ECOMULTI	בורר למינון ארבעה חומרים		
3833GBA-2	מינון חומר אחד		HYDRO
3774GBA-2	בורר למינון ארבעה חומרים		
KPIH	מינון חומר אחד		KNIGHT
7630072	בורר למינון ארבעה חומרים		
700681/5400/0702	בורר למינון ארבעה חומרים		OASIS PRO EU4
Match Up System	בורר למינון ארבעה חומרים		

*כיתוב באפור- הופסק הייצור/הייבוא של אביזרים אלו, אך עדיין קיימים אביזרים המותקנים בשטח

רשימה זו מבטלת כל רשימה קודמת, ותהיה תקפה כל עוד לא התפרסמה רשימה חדשה.