

תעודת בדיקה מספר 7112201401

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ש.אל טכנולוגיות בע"מ ח.פ. : 514406263
 מענו : המשביר 1 אזור 73160
 תאריך ההזמנה : 2021/02/10

תאור המוצר

מוצר הבא במגע עם מי שתיה - מוצר כללי
 הדגם הנבדק : Multitec-MTC
 יצרן : KSB
 ארץ יצור : צרפת

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/02/10 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 6.8-בדיקת תכולת עופרת של התקן הישראלי ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, מאוקטובר 2016, גליון תיקון מספר 2 מפברואר 2019

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו. פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2021/03/22

תאריך הפקת תעודה



דניאל וייס תפקיד מהנדס בודק

אסף עמרם תפקיד ראש מדור

שם הבודק:

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7112201401

4

2

1953 - "

12

משאבה מסוג Multitec-MTC :

הרכב כללי של המוצר/ מרכיבים עיקריים:
מעטפת עשויה פלב"מ מסוג S.S316 1.4408
דיסק עשוי פלב"מ מסוג S.S 316Ti 1.4571
כיסוי עשוי פלב"מ מסוג S.S316L 1.4404
(על פי הצהרת המזמין)

בתמונה: דוגמאות מייצגות של חלקי המשאבה



תעודת בדיקה מספר 7112201401

1953 - "

12

4

3

מסקנה	הערה	תוצאות	דרישת סעיף	תאור סעיף	מספר סעיף
מתאים		הממוצע המשוקלל של תכולת העופרת במוצר (%m/m): קטן מ-0.01	0.25%	בדיקת תכולת עופרת	6.8
		ראה תוצאות בנספח		פירוט ממצאי הבדיקה עבור רכיבי המוצר	

ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 7112201401

1953 - "

12

4

4

נספח לסעיף 6.8 פירוט ממצאי הבדיקה עבור רכיבי המוצר				
מספר רכיב	קוד/תאור רכיב	שטח הרכיב היחסי במוצר המוגמר	תכולת העופרת ברכיב (%w/w)	
1	1.4404	100	קטן מ- 0.01	
2	1.4571	100	קטן מ- 0.01	
3	1.4408	100	קטן מ- 0.01	